

Aclariments

10/09/2014:

A la visita guiada del 9 de setembre han sorgit algunes qüestions que no s'han pogut respondre en el mateix moment de la visita. Aquest document té per objecte resoldre les qüestions que han quedat pendents:

1- Tamany dels porus de les membranes dels mòduls DT de l'osmosi inversa d'alta pressió.

El tamany dels porus de les membranes dels moduls DT és de 0,00005 µm (micrometres).

2 – Potència elèctrica instal·lada a la planta de tractament de lixiviats.

La instal·lació de tractament de lixiviats consistent en l'osmosi inversa d'alta pressió té una potència instal·lada de 40 kwatts.